ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок», ИНН 5933009804
(сокращенное наименование организации, ИНН)

№ 08-019-02

д. Савино
(место составления акта)

" 13 " февраля 2019 г.
(дата составления акта)

13 часов
(время составления акта)

По адресу/адресам: 617221, Пермский край, Карагайский район, д. Савино,
(место проведения проверки)
ул. Октябрьская, д. 1а.
(возможно несколько адресов)

На основании распоряжения руководителя Западно - Уральского управления Ростехнадзора Черёмушкина Константина Михайловича от 28.01.2019 № 610-рп
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении
(вид проверки, форма проверки)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Савинский детский сад «Совенок»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

зарегистрированного по адресу: Пермский край, Карагайский р-н, д. Савино, ул. Октябрьская, д. 1а
(юридический адрес)

в отношении объекта(ов) учреждения в д. Савино, ул. Октябрьская, д. 1а
(наименование, местонахождение объекта)
(возможно несколько адресов)

Дата и время проведения проверки:
« » _____ 20__ г. с ____ час. ___ мин. до ____ час. ___ мин. Продолжительность _____
« » _____ 20__ г. с ____ час. ___ мин. до ____ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11.02.2019 по 13.02.2019 (3 дня)
(кол-во фактических часов (кол-во дней))

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – межрегиональным отделом государственного энергетического надзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Гусева Т.А. 05.02.2019, 16 ч

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Коновальцев Сергей Викторович – старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора

(ФИО инспектора) (должность)

При проведении проверки присутствовали:

Гусева Татьяна Александровна – заведующий МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок»

(ФИО представителя организации) (должность, наименование организации)

(ФИО представителя организации) (должность, наименование организации)

Описание: При проведении плановой выездной проверки установлено, что в детском саду эксплуатируется модульная котельная ТКУ-160. Мощность котельной 0,14 Гкал/ч. В котельной установлено 2 водогрейных котла типа REX – 8 с установленной мощностью 0,07 Гкал/ч каждый. Протяженность тепловых сетей 120 пм, диаметр 108 мм.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- **нарушений не выявлено:** При проведении плановой проверки установлено, что учреждение соблюдает обязательные требования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Старший государственный инспектор Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Рег. № 0 (подпись проверяющего) г.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия Программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности от 13.12.2017.
2. Копия Декларации о потреблении энергетических ресурсов за 2018 год от 12.02.2019.
3. Копия договоров на поставку энергетических ресурсов:

- по воде с ООО «Водоканал» № 1/18 от 09.01.2018;
- по газу с ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» № Б-41-4-4327/19 от 27.12.2018;
- по электричеству ПАО «Пермская энергосбытовая компания» № 6178 от 27.12.2018.

4. Копии актов осмотров приборов учёта энергоресурсов:

- по воде ВК-Г/25 от 21.12.2018;
- по газу RVG G16 от 09.04.2018;
- по электричеству № 131/07/18 от 16.03.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Рег. № 019 (подпись) 20_2

Коновальцев Сергей Викторович
(ФИО инспектора)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок»

Гусева Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » февраля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

рег. № _____ от « _____ » _____ 2019